

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в складских помещениях АУ
«Сургутский социально-оздоровительный центр»

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с пунктами 2 и 392 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и обязательна для выполнения заведующим хозяйством, кладовщиком, сотрудниками, задействованными в работе складских помещений АУ «Сургутский социально-оздоровительный центр» (далее-Учреждение).

1.2. Пожарная опасность складов характеризуется:

- наличием источников возгорания электрооборудования, электропроводки, кондиционеров;
- концентрацией большого количества материалов, как правило, из пожароопасных горючих веществ;
- необходимостью присутствия людей («человеческим» фактором).

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет должностное лицо, назначенное приказом по Учреждению от 20.11.2020 № 146 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении».

1.4. Все сотрудники, поступающие на работу, должны пройти вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. Лица, не прошедшие инструктаж к работе, не допускаются.

1.5. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия

Заведующий хозяйством либо ответственное лицо обязан:

1. Все складские помещения содержать в чистоте и не перегружать оборудованием, материалами.

2. Во всех складских помещениях, в том числе в столовой произвести расчет на категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, указав наименование хранимых веществ и материалов, их максимальное количество и способы тушения при пожаре или загорании.

3. Запретить в складе свободное применение открытого огня. При необходимости проведения огневых работ должны соблюдаться требования инструкции о мерах пожарной безопасности в Учреждении.

4. Запретить курение в помещениях складов.

5. На видных местах повесить табличку с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и настоящую памятку.

6. На дверях складских помещений указать категорию взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны по ПУЭ, а также фамилия, имя, отчество лица, ответственного за пожарную безопасность.

7. Не допускать хранение материалов и веществ с неисследованными показателями их пожароопасности, или не имеющих сертификаты.

8. Перед началом работы проверить обеспечение всех складов средствами пожаротушения, исправность средств пожарной сигнализации.

9. Запретить устраивать в складских помещениях антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового материала.

10. Хранить в складах вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

11. Хранить ёмкости (бутыли, бутылки и другая тара) с горючей жидкостью разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

12. В складских помещениях напротив дверных проемов оставлять свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

13. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5м.

14. Убрать после окончания работы сгораемые отходы, а также горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается оставлять открытыми двери.

15. Использовать во всех складских помещениях только центральную систему отопления.

16. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

При эксплуатации электрооборудования **запрещается**:

- использовать электроприборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- оберывать электролампы и светильниками бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и т.п.;
- наращивать кабель питания к кондиционеру;
- перекрывать зоны воздухозабора или воздухораздачи у кондиционера;
- использовать некалибранные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При пожаре:

При обнаружении пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «112», или «01», или 22-53-01, четко назвав адрес Учреждения: Промышленная, 4, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему угрожает пожар (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность, фамилию, номер телефона;
- немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом, используя кнопку включения пожарной сигнализации или с помощью посыльных, задействовав систему оповещения людей о пожаре, сообщить директору Учреждения по внутреннему телефону «101», или по рабочему 51-62-90, или по сотовому 89224050304, заместителю директора Учреждения по внутреннему телефону «116» или по сотовому 51-91-37, дежурному администратору по Учреждению по внутреннему телефону «120»;
- одновременно с эвакуацией людей, приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения.